

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Мурманской Области

(наименование территориального органа МЧС России)

183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8, тел. (8152) 45-48-28, e-mail: gumur@aspol.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Мурманска УНД ГУ МЧС России по Мурманской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4, тел. (8152) 45-97-77, e-mail: ond-murmansk@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 251 / 1 / 128
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

комбинированного вида № 91, ИНН 5190308801, ОГРН 1035100153175 (сокращенное наименование:

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

МАДОУ г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 91),

на основании распоряжения – главного государственного инспектора г. Мурманска по пожарному надзору –
Разяпова Наиля Хазиевича.

№ 251 от « 28 » июля 20 14 года, в период:

« 04 » августа 20 14 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;

« 25 » августа 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.;

проведена внеплановая выездная проверка объектов защиты:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

помещения детского сада (Ф 1.1)

(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты)

расположенных по адресу:

г. Мурманск, ул. Халатина, д. 6

(адреса мест проведения проверки)

Лица, проводившие проверку: Зайнеев Николай Петрович, государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

г. Мурманска по пожарному надзору.

(должно стоять лиц), проводивших(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются

фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МАДОУ г. Мурманска детский сад

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя)

комбинированного вида № 91 Горюхова Светлана Николаевна (приказ администрации г. Мурманска

комитета по образованию от 13.11.2013 г. № 612-к); и.о. заведующей МАДОУ г. Мурманска детский сад

комбинированного вида № 91 Удовкина Ирина Семёновна (приказ администрации города Мурманска

комитета по образованию от 21.07.2014 г. № 366-л)

(должность должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
19.	На втором этаже помещение (№ 4.17 по техническому паспорту) предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. не имеет	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 6.12* СНиП 21-01-97*	15.09.2015 г.	

23.	На втором этаже помещение (№ 4.21 по техническому паспорту) предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. не имеет второго эвакуационного выхода (по факту 20 воспитанников + обслуживающий персонал).	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 6.12* СНиП 21-01-97*	15.09.2015 г.	
26.	На втором этаже помещение (№ 3.13 по техническому паспорту) предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. не имеет второго эвакуационного выхода (по факту 20 воспитанников + обслуживающий персонал).	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 6.12* СНиП 21-01-97*	15.09.2015 г.	
30.	На втором этаже помещение (№ 3.4 по техническому паспорту) предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел. не имеет второго эвакуационного выхода (по факту 20 воспитанников + обслуживающий персонал).	чч. 2, 3 ст. 4, ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 6.12* СНиП 21-01-97*	15.09.2015 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Мурманска по пожарному надзору Зайнцев Н.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 25 » августа 20 14 г.



Предписание для исполнения получил(а):

« 25 » 08 У 20 14 г.
(подпись)

исполняющая обязанности заведующей МАДОУ
г. Мурманска детский сад комбинированного
вида № 91 Удовкина Ирина Семёновна
(должность, фамилия, инициалы)